



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certificate of conformity

LAMINAM S.p.A

Sede Legale/Head Office: Via Ghirola Nuova, 258 – 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

Stabilimento di Produzione/Operative Site: Via Primo Brindani, snc – 43043 Borgo Val di Taro (PR) – Italia

Bureau Veritas Italia SpA certifica che le caratteristiche ambientali del prodotto elencate nell'annesso, dichiarate dal fabbricante attraverso un'asserzione ambientale redatta nel rispetto dei requisiti della

Bureau Veritas Italia SpA certifies that the environmental characteristics of products listed in annex, declared by the manufacturer through an environmental claim drawn according to

EN ISO 14021:2021

Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate
(etichettatura ambientale di Tipo II)

Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims
(Type II environmental labelling)

sono state verificate e trovate in accordo ai requisiti definiti nel documento di proprietà del fabbricante:

have been evaluated and founded according to the requirements defined in the document property of the manufacturer:

Disciplinare Tecnico

Produzione di lastre ceramiche con contenuto di materiale riciclato:
regolamento LEED e BREEAM rev.18 del 13/07/2026

Lastre ceramiche in gres porcellanato a marchio
Ceramic slabs of porcelain stoneware under the brand

aventi un alto Indice di Riflettanza Solare (SRI)
Having an High Solar Reflectance Index (SRI)

(dettagli specificati nell'allegato)
(details specified in annex)

Le attività di verifica sono state eseguite nel rispetto del seguente regolamento Bureau Veritas Italia:

Verification activities were performed in accordance with the following Bureau Veritas Italia regulations:

IND-REP-28 CP Bureau Veritas
QHSE-REG-02.TQR Bureau Veritas

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica. Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato e l'applicabilità del sistema di gestione possono essere acquisiti contattando l'organizzazione.

The validity of the present certificate is subject to periodic surveillance. Additional clarifications regarding the purpose of this certificate and the applicability of the management system may be obtained by consulting the organization.

Numero del Certificato /
Certificate number:

996/001

Rev: 16

Data Inizio Validità / *Validity start date:*

08-08-2016

Data di Revisione / *Review date:*

14-09-2026

Data di Scadenza / *Expiry date:*

05-08-2028

Davide Morandin
2026-09-14T18:20:08+0200

Signed with IG SIGN
Davide Morandin – Service Line Manager

Indirizzo dell'Organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) – Italia



BUREAU
VERITAS

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certificate of conformity

Allegato / Annex

LAMINAM S.p.A

**Numero del Certificato /
Certificate number:**

996/001

Rev: 16

**Data Inizio Validità / Validity start
date:**

08-08-2016

Data di Revisione / Review date:

14-09-2026

Data di Scadenza / Expiry date:

05-08-2028

Articoli in formato S 1000x3000 mm e sottoformati <i>Articles in size S 1000X3000 mm and sub-formats</i>	
ARTICOLO <i>Articles</i>	Minimo di contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight (%)</i>
BLEND AVORIO	>20%
BLEND GRIGIO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0081/19)</i>	>40%
BLEND NERO	>40%
CALCE ANTRACITE	>20%
CALCE AVORIO	>20%
CALCE BIANCO	>20%
CALCE GRIGIO	>20%
CALCE NERO	>40%
CALCE TERRACOTTA	>20%
CALCE TORTORA	>20%
COLLECTION BIANCO ASSOLUTO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0081/19)</i>	>20%
COLLECTION BIANCO ASSOLUTO LUCIDATO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0081/19)</i>	>20%
COLLECTION NERO	>40%
COLLECTION NERO ASSOLUTO	>20%
COLLECTION NEVE <i>(Ref.Certificato/Certificate 176/20)</i>	>40%
FILO ARGENTO	>20%
FILO BRINA <i>(Ref.Certificato/Certificate 176/20)</i>	>40%
FILO GHISA	>40%
FILO MERCURIO	>20%
FILO ORO	>20%
FILO PECE	>40%
FOKOS GRAFITE	>40%
FOKOS PIOMBO	>20%
FOKOS RENA <i>(Ref.Certificato/Certificate 177/20)</i>	>20%
FOKOS ROCCIA	>20%
FOKOS SALE	>20%
FOKOS TALCO	>20%
FOKOS TERRA	>20%

Indirizzo dell'Organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) – Italia

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certificate of conformity

Allegato / Annex

LAMINAM S.p.A

**Numero del Certificato /
Certificate number:**

996/001

Rev: 16

**Data Inizio Validità / Validity start
date:**

08-08-2016

Data di Revisione / Review date:
14-09-2026

Data di Scadenza / Expiry date:
05-08-2028

Articoli in formato S 1000x3000 mm e sottoformati <i>Articles in size S 1000X3000 mm and sub-formats</i>	
ARTICOLO <i>Articles</i>	Minimo di contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight (%)</i>
GEMINI ACERO	>20%
GEMINI CENERE <i>(Ref.Certificato/Certificate 0081/19)</i>	>40%
GEMINI CIELO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0177/20)</i>	>20%
GEMINI FLORA LUCE <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>40%
GEMINI FLORA PELLE <i>(Ref.Certificato/Certificate 0178/20)</i>	>20%
GEMINI GRANO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0178/20)</i>	>20%
GEMINI LUCE <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>40%
GEMINI MUSCHIO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0081/19)</i>	>20%
GEMINI PELLE <i>(Ref.Certificato/Certificate 0178/20)</i>	>20%
HADO TRAVERTINO BEIGE BOCCIARDATO	>20%
HADO TRAVERTINO BEIGE RAIN	>40%
HADO TRAVERTINO BIANCO BOCCIARDATO	>20%
HADO TRAVERTINO BIANCO RAIN	>40%
HADO TRAVERTINO NOCE BOCCIARDATO	>20%
HADO TRAVERTINO NOCE RAIN	>20%
HADO TRAVERTINO SILVER BOCCIARDATO	>20%
HADO TRAVERTINO SILVER RAIN	>20%
I NATURALI BIANCO LASA <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>40%
I NATURALI BIANCO LASA BOCCIARDATO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%
I NATURALI BIANCO LASA LUCIDATO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%

Indirizzo dell'Organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) – Italia



BUREAU
VERITAS

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certificate of conformity

Allegato / Annex

LAMINAM S.p.A

Numero del Certificato /
Certificate number:

996/001

Rev: 16

Data Inizio Validità / Validity start
date:

08-08-2016

Data di Revisione / Review date:

14-09-2026

Data di Scadenza / Expiry date:

05-08-2028

Articoli in formato S 1000x3000 mm e sottoformati <i>Articles in size S 1000X3000 mm and sub-formats</i>	
ARTICOLO <i>Articles</i>	Minimo di contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight (%)</i>
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO LUCIDATO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0080/19)</i>	>20%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO LUCIDATO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0080/19)</i>	>20%
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO LUCIDATO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%
I NATURALI DIAMOND CREAM <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%
I NATURALI DIAMOND CREAM BOCCIARDATO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%
I NATURALI DIAMOND CREAM LUCIDATO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%
I NATURALI FUSION WHITE <i>(Ref.Certificato/Certificate 0080/19)</i>	>40%
I NATURALI NERO GRECO	>40%
I NATURALI NERO GRECO BOCCIARDATO	>40%
I NATURALI NERO GRECO LUCIDATO	>40%
I NATURALI NOIR DESIR	>40%
I NATURALI NOIR DESIR BOCCIARDATO	>40%
I NATURALI NOIR DESIR LUCIDATO	>40%

Indirizzo dell'Organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) – Italia



BUREAU
VERITAS

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certificate of conformity

Allegato / Annex

LAMINAM S.p.A

Numero del Certificato /
Certificate number:

996/001

Rev: 16

Data Inizio Validità / Validity start
date:

08-08-2016

Data di Revisione / Review date:

14-09-2026

Data di Scadenza / Expiry date:

05-08-2028

Articoli in formato S 1000x3000 mm e sottoformati <i>Articles in size S 1000X3000 mm and sub-formats</i>	
ARTICOLO <i>Articles</i>	Minimo di contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight (%)</i>
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE BOCCIARDATA	>40%
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA AVORIO BOCCIARDATA	>20%
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA GRIGIA BOCCIARDATA <i>(Ref.Certificato/Certificate 0081/19)</i>	>20%
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA PERLA BOCCIARDATA <i>(Ref.Certificato/Certificate 0180/20)</i>	>20%
I NATURALI PIETRA GREY <i>(Ref.Certificato/Certificate 0081/19)</i>	>40%
I NATURALI PIETRA GREY BOCCIARDATA <i>(Ref.Certificato/Certificate 0081/19)</i>	>20%
I NATURALI STATUARIETTO BOCCIARDATA <i>(Ref.Certificato/Certificate 0080/19)</i>	>20%
I NATURALI STATUARIETTO LUCIDATO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0080/19)</i>	>20%
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO LUCIDATO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0080/19)</i>	>20%
I NATURALI TRAVERTINO AVORIO	>20%
I NATURALI TRAVERTINO GRIGIO VENATO BOCCIARDATO	>20%
I NATURALI TRAVERTINO NAVONA BOCCIARDATO	>20%
KI NO BI ACAI <i>(Ref.Certificato/Certificate 0177/20)</i>	>20%
KI NO BI ENOKI <i>(Ref.Certificato/Certificate 0178/20)</i>	>20%
KI NO BI KURI <i>(Ref.Certificato/Certificate 0177/20)</i>	>20%
KI NO BI SUGI <i>(Ref.Certificato/Certificate 0178/20)</i>	>20%

Indirizzo dell'Organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) – Italia



BUREAU
VERITAS

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certificate of conformity

Allegato / Annex

LAMINAM S.p.A

Numero del Certificato /
Certificate number:

996/001

Rev: 16

Data Inizio Validità / Validity start
date:

08-08-2016

Data di Revisione / Review date:

14-09-2026

Data di Scadenza / Expiry date:

05-08-2028

Articoli in formato S 1000x3000 mm e sottoformati <i>Articles in size S 1000X3000 mm and sub-formats</i>	
ARTICOLO <i>Articles</i>	Minimo di contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight (%)</i>
LEGNO VENEZIA NOCE	>20%
LEGNO VENEZIA SABBIA	>20%
OSSIDO BRUNO	>20%
OSSIDO NERO	>40%
OSSIDO VERDERAME	>20%
OXIDE AVORIO	>20%
OXIDE BIANCO <i>(Ref.Certificato/Certificate 0176/20)</i>	>20%
OXIDE MORO	>20%
OXIDE NERO	>40%
OXIDE PERLA	>20%
SETA LIQUORICE	>40%
SETA OR	>20%
SLATE ALASKA	>40%
SLATE AMAZZONIA	>20%
SLATE ANKARA	>20%
SLATE BURGUNDY	>20%
SLATE VULCANO	>40%

Indirizzo dell'Organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) – Italia

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certificate of conformity

Allegato / Annex

LAMINAM S.p.A

Numero del Certificato /
Certificate number:

996/001

Rev: 16

Data Inizio Validità / Validity start
date:

08-08-2016

Data di Revisione / Review date:

14-09-2026

Data di Scadenza / Expiry date:

05-08-2028

Valori/Value TEST REPORT 0080/19	
Coefficiente Convettivo <i>Convective Coefficient</i> (Wm ⁻² K ⁻¹)	Valore Medio SRI <i>Mean Value of SRI</i>
5 (Condizioni di vento debole) <i>(Low-wind condition)</i>	100
12 (Condizioni di vento medio) <i>(Medium-wind condition)</i>	100
30 (Condizioni di vento forte) <i>(High-wind condition)</i>	101

Valore medio di Riflettanza Solare <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ _s)	0.83
Valore medio di Emissività Termica <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.83

Indirizzo dell'Organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) – Italia

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certificate of conformity

Allegato / Annex

LAMINAM S.p.A

Numero del Certificato /
Certificate number:

996/001

Rev: 16

Data Inizio Validità / Validity start
date:

08-08-2016

Data di Revisione / Review date:
14-09-2026

Data di Scadenza / Expiry date:
05-08-2028

Valori/Value TEST REPORT 0081/19	
Coefficiente Convettivo Convective Coefficient (Wm ⁻² K ⁻¹)	Valore Medio SRI Mean Value of SRI
5 (Condizioni di vento debole) (Low-wind condition)	29
12 (Condizioni di vento medio) (Medium-wind condition)	31
30 (Condizioni di vento forte) (High-wind condition)	33

Valore medio di Riflettanza Solare Mean value of Solar Reflectance (ρ _s)	0.32
Valore medio di Emissività Termica Mean value of Thermal Emissivity (ε)	0.83

Indirizzo dell'Organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) – Italia

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certificate of conformity

Allegato / Annex

LAMINAM S.p.A

Valori/Value TEST REPORT 0176/20	
Coefficiente Convettivo Convective Coefficient (Wm ⁻² K ⁻¹)	Valore Medio SRI Mean Value of SRI
5 (Condizioni di vento debole) (Low-wind condition)	88
12 (Condizioni di vento medio) (Medium-wind condition)	89
30 (Condizioni di vento forte) (High-wind condition)	90

Valore medio di Riflettanza Solare Mean value of Solar Reflectance (ρ _s)	0.73
Valore medio di Emissività Termica Mean value of Thermal Emissivity (ε)	0.84

Numero del Certificato /
Certificate number:

996/001

Rev: 16

Data Inizio Validità / Validity start
date:

08-08-2016

Data di Revisione / Review date:
14-09-2026

Data di Scadenza / Expiry date:
05-08-2028

Indirizzo dell'Organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) – Italia

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certificate of conformity

Allegato / Annex

LAMINAM S.p.A

Numero del Certificato /
Certificate number:

996/001

Rev: 16

Data Inizio Validità / Validity start
date:

08-08-2016

Data di Revisione / Review date:

14-09-2026

Data di Scadenza / Expiry date:

05-08-2028

Valori/Value TEST REPORT 0177/20	
Coefficiente Convettivo <i>Convective Coefficient</i> (Wm ⁻² K ⁻¹)	Valore Medio SRI <i>Mean Value of SRI</i>
5 (Condizioni di vento debole) (Low-wind condition)	47
12 (Condizioni di vento medio) (Medium-wind condition)	49
30 (Condizioni di vento forte) (High-wind condition)	50

Valore medio di Riflettanza Solare <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ _s)	0.44
Valore medio di Emissività Termica <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.83

Indirizzo dell'Organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) – Italia

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certificate of conformity

Allegato / Annex

LAMINAM S.p.A

Valori/Value TEST REPORT 0178/20	
Coefficiente Convettivo <i>Convective Coefficient</i> (Wm ⁻² K ⁻¹)	Valore Medio SRI <i>Mean Value of SRI</i>
5 (Condizioni di vento debole) (Low-wind condition)	70
12 (Condizioni di vento medio) (Medium-wind condition)	71
30 (Condizioni di vento forte) (High-wind condition)	72

Valore medio di Riflettanza Solare <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ _s)	0.60
Valore medio di Emissività Termica <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.84

Numero del Certificato /
Certificate number:

996/001

Rev: 16

Data Inizio Validità / Validity start
date:

08-08-2016

Data di Revisione / Review date:
14-09-2026

Data di Scadenza / Expiry date:
05-08-2028

Indirizzo dell'Organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) – Italia

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certificate of conformity

Allegato / Annex

LAMINAM S.p.A

Numero del Certificato /
Certificate number:

996/001

Rev: 16

Data Inizio Validità / Validity start
date:

08-08-2016

Data di Revisione / Review date:

14-09-2026

Data di Scadenza / Expiry date:

05-08-2028

Valori/Value TEST REPORT 0180/20	
Coefficiente Convettivo <i>Convective Coefficient</i> (Wm ⁻² K ⁻¹)	Valore Medio SRI <i>Mean Value of SRI</i>
5 (Condizioni di vento debole) <i>(Low-wind condition)</i>	66
12 (Condizioni di vento medio) <i>(Medium-wind condition)</i>	67
30 (Condizioni di vento forte) <i>(High-wind condition)</i>	68

Valore medio di Riflettanza Solare <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ _s)	0.57
Valore medio di Emissività Termica <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.84

Indirizzo dell'Organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) – Italia